



**CENTRALE TERMICA DI CAPO DI PONTE (BS)
PROGRAMMA CONTROLLO COGENERATORI TRAMITE LINEA ISDN IP PUBBLICO
CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701**

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' - QUADRI MT	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR CAPO DI PONTE COMPOSTA DA DUE CALDAIE RIELLO DE DIETICH GT 518 UN COGENERATORE MDE ME 3042 L1 512-352 KW	VIA BRISCIOLI	CODICE POD DEL PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE	IT001E00213770
		CODICE NODO ELETTRICO MT	DF202031184
		POTENZA DISPONIBILE IN IMMISSIONE	352 KW
		POTENZA DISPONIBILE IN PRELIEVO	50 KW
		POTENZA NOMINALE INSTALLATA	352 KW/KVA
		TRAFO	1000 KVA

**CENTRALE TERMICA DI CIVIDATE CAMUNO (BS)
PROGRAMMA CONTROLLO COGENERATORI TRAMITE LINEA ISDN IP PUBBLICO
CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701**

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' - QUADRI MT	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR CIVIDATE CAMUNO COMPOSTA DA DUE CALDAIE RIELLO DE DIETICH GT 412 UN COGENERATORE MDE ME 3042 D1 360-226 KW	VIA CADUTI SUL LAVORO	CODICE POD DEL PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE	IT001E16418530
		CODICE NODO ELETTRICO MT	
		POTENZA DISPONIBILE IN IMMISSIONE	226 KW
		POTENZA DISPONIBILE IN PRELIEVO	50 KW
		POTENZA NOMINALE INSTALLATA	226 KW
		TRAFO	400 KVA



CENTRALE TERMICA DI EDOLO (BS)
PROGRAMMA CONTROLLO COGENERATORI TRAMITE LINEA ISDN IP PUBBLICO
CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' - QUADRI MT	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR EDOLO	VIA RASSICHE	CODICE POD DEL PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE	IT001E00243800
COMPOSTA DA:		CODICE NODO ELETTRICO MT	DF202030934
CALDAIE GAS METANO		POTENZA DISPONIBILE IN IMMISSIONE	993 KW
RIELLO RTQ 3000 I		POTENZA DISPONIBILE IN PRELIEVO	141 KW
RIELLO RTQ 2700 3S		POTENZA NOMINALE INSTALLATA	1096 KW/KVA
RIELLO RTQ 2700 3S		TRAFO 1	1000 KVA
CALDAIE BIOMASSA		TRAFO 2	1000 KVA
GLOBAL/G 240			
BIOTEC/G-250			
COGENERATORI			
ME 3042 L1 331-491 KW			
ME 3042 L1 331-491 KW			
ME 3042 L1 331-491 KW			
RILANCIO CENTRALE TLR EDOLO - MU	VIA CINQUE MARTIRI		
CALDAIA GAS METANO			
RIELLO RTS 800 3S			

CENTRALE TERMICA DI ROGNO (BG)
PROGRAMMA CONTROLLO COGENERATORI TRAMITE LINEA ISDN IP PUBBLICO
CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' - QUADRI MT	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR ROGNO	VIA GIUSTI	CODICE POD DEL PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE	IT001E00245725
COMPOSTA DA:		CODICE NODO ELETTRICO MT	
CALDAIA GAS METANO		POTENZA DISPONIBILE IN IMMISSIONE	352 KW
RIELLO DE DIETRICH GT409		POTENZA DISPONIBILE IN PRELIEVO	50 KW
RIELLO DE DIETRICH GT408		POTENZA NOMINALE INSTALLATA	352 KW/KVA
COGENERATORE		TRAFO	500 KVA
MDE ME 3042 L1 512-352 KW			



**CENTRALE TERMICA DI ANGOLO TERME (BS) COLLEGAMENTO BASSA TENSIONE
PROGRAMMA TELECONTROLLO CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701**

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' -	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR COMPOSTA DA: CALDAIA GAS METANO RIELLO GT 408 RIELLO GT 411	VIA REGINA ELENA	QUADRO DI DISTRIBUZIONE	BT
		QUADRO DI REGOLAZIONE	BT

**CENTRALE TERMICA DI CETO (BS) COLLEGAMENTO BASSA TENSIONE
PROGRAMMA TELECONTROLLO CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701**

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' -	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR COMPOSTA DA: CALDAIA GAS METANO RIELLO DE DIETRICH GT 408	VIA ALDO MORO	QUADRO DI DISTRIBUZIONE	BT
		QUADRO DI REGOLAZIONE	BT

**CENTRALE TERMICA DI NADRO (BS) COLLEGAMENTO BASSA TENSIONE
PROGRAMMA TELECONTROLLO CALDAIE TRAMITE AMBIENTE COSTER SWC 701**

CENTRALE TERMICA DI PROPRIETA' -	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	DATI
CENTRALE TLR COMPOSTA DA: CALDAIA GAS METANO RIELLO DE DIETRICH GT 308 RIELLO DE DIETRICH GT 308	VIA MEDIO	QUADRO DI DISTRIBUZIONE	BT
		QUADRO DI REGOLAZIONE	BT