



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. a socio unico

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vcsvendite.it - cert@pec.vcsvendite.it
www.vcsvendite.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02349420980
CCIAA BS 02349420980
REA BS 442282
Capitale Sociale € 1.997.500,00 i.v.

ALLEGATO 2

SCHEDE DI MANUTENZIONI SETTIMANALI CENTRALI TERMICHE



SCHEDA DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERAZIONI SETTIMANALI CENTRALE TERMICA EDOLO - RILANCIO MU - RILANCIO CINQUE MARTIRI	Esecuzione		
	SI	NO	NA
OPERAZIONI GENERALI DI CONDUZIONE			
Attività di sorveglianza			
giro ispezione da parte di conduttore patentato			
pulizia locali			
controllo parametri e additivi addolcitore			
controllo perdite in centrale e rete TLR			
rilievo consumi combustibile			
GME ENEL	U.M	LETTURA	
energia prelevata 180	kWel		
energia prelevata 180:xx	kWel		
energia immessa 280	kWel		
energia immessa 280:xx	kWel		
GAS GENERALE	U.M	LETTURA	
contatore gas generale	smc		
COGENERATORE CG1	U.M	LETTURA	
lettura metano	smc		
ore funzionamento	ore		
numero avii	num		
Produzione elettrica 1180	kWel		
Produzione elettrica 1180:xx	kWel		
Produzione termica	kWth		
COGENERATORE CG2	U.M	LETTURA	
lettura metano	smc		
ore funzionamento	ore		
numero avii	num		
Produzione elettrica 1180	kWel		
Produzione elettrica 1180:xx	kWel		
Produzione termica	kWth		
COGENERATORE CG3	U.M	LETTURA	
lettura metano	smc		
ore funzionamento	ore		
numero avii	num		
Produzione elettrica 1180	kWel		
Produzione elettrica 1180:xx	kWel		
Produzione termica	kWth		
Produzione elettrica 1180:xx	kWel		
Produzione termica	kWth		

Nome impianto	CENTRALE TERMICA TLR EDOLO
Data intervento	
Note	TLR Plusamina 2015 M 50 lit Condizionante 2003 16 lit In alternativa se l'addolcitore non è in funzione utilizzare il 2040
Firma del Tecnico	

SCHEDA MANUTENZIONE ORDINARIA

OPERAZIONI SETTIMANALI CENTRALE TERMICA CAPO DI PONTE

OPERAZIONI GENERALI DI CONDUZIONE

giro ispezione da parte di conduttore patentato

pulizia locali

controllo parametri e additivi addolcitore

controllo perdite in centrale e rete TLR

Controllo del valore di PH, DUREZZA, ALCALINITA' e copilazione registro interno per caldaia vapore

rilievo consumi combustibile sezione vapore a servizio dello stabilimento CISSVA

rilievo ovalori di produzione e consumo

GME ENEL

energia prelevata 180

energia prelevata 180:xx

energia immessa 280

energia immessa 280:xx

GAS GENERALE

contatore gas generale

lettura meccanico

lettura correttore

COGENERATORE

lettura metano

ore funzionamento e avvi

Produzione elettrica 1180

Produzione elettrica 1180:xx

Produzione termica

Acqua integratoe

Acqua meccanico

CALDAIA A VAPORE GARIONI NAVAL TH 2000

lettura metano

lettura meccanico

lettura correttore

lettura vapore

lettura acqua addolcita

lettura acqua alimento

CONTATORE ELETTRICO CISSVA

lettura energia elettrica

LINEA TELERISCALDAMENTO

Contabilizzatore termico in rete

lettura carico automatico - lettura contatore additivi

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A. a socio unico

Via Mario Rigamonti, 65

25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542011 - Fax 0364.553230

info@vcsvendite.it - cert@pec.vcsvendite.it

www.vcsvendite.it



Nome impianto

CENTRALE TERMICA TLR CAPO DI PONTE E CENTRALE TERMICA CISSVA

Data intervento

Note

TLR

Plusamina 2015 M 25 lit

Condizionante 2003 08 lit

In alternativa se l'addolcitore non è in funzione utilizzare il 2040D

CALDAIA VAPORE

Condizionante 2042 FDA 25 lit

Condizionante 2003 08 lit

ACQUA ADDOLCITORE 0°F

set point TEKCNA

Ph 1,65 - Pme 1,60 - Plo 1,30

Pmandata TLR 3,79

Pritorno TLR 2,11

Firma del Tecnico

